Отредактирован в Foxit PDF Editor 2 Retails Clients
Авторы (c) Foxit Corp., - ®RusLangXP©- 2004 - 2010
Только для Alexforum.ws - С новым 2011 годом!

Схема сетей теплоснабжения г.Юрюзани

Юрюзанский механический завод
УЗНО
Полимер
Аркада
ЦТП ЮМЗ
ЦТП №1
ЦТП №2
Пожарная часть
р. Юрюзань
ул. Коммуны
ул. К. Маркса
Д/с №6 "Золотая рыбка"
Ду 400 L=510
Ду 300 L=150
Ду 250 L=425
Ду 200 L=330
Ду 500 L=250

Условные обозначения

- ▭ – здание с возможной установкой ИТП
- 🟨 – 1 этажное здание
- 🟩 – 2 этажное здание
- 🟩 – 3 этажное здание
- 🟦 – 4 этажное здание
- 🟦 – 5 этажное здание
- 🟥 – источник теплоснабжения (котельная, ЦТП)

Характеристики участков трубопровода

ТК, ДУ, ГУ – обозначение теплового узла/колодца
Ду 100 – диаметр участка трубопровода, мм
L=135 – длина участка трубопровода, м

Нагрузки потребителей

0,176 – нагрузка на отопление, Гкал/час
0,048 – нагрузка на ГВС, Гкал/час

						ПС–182/09.ТН
						ЧОКЭ г.Юрюзань
Изм.	Кол.	Лист	Nдок.	Подпись	Дата	
Директор	Багина					Схема сетей теплоснабжения г.Юрюзани
Техн. директор	Березин					Масштаб 1:3000
Гл. специалист	Саранская					Лист 1
						Листов 1
Разраб.	Кашников					ООО "ПРОЕКТ-СЕРВИС"
Выполн.	Кашников					